Új:
B10-1300
Befogott alapozás
VÁT-H40 szerinti végfeszítő fejszerkezet (40-30011)

Új:
B10/8
Befogott alapozás
VÁT-H40 szerinti vonalfeszítő fejszerkezet (40-30013)

Új:
B10/4
Tárkamrezes alapozás
VÁT-H40 szerinti tartó fejszerkezet (40-30003)

1533/11
1533/12
1533/13
1533/14
1533/15
1533/16
1533/83
(1534)
1527
0206/35
0206/36
0206/9
0206/8
0206/7
0206/12
0206/39
0204/47
0204/48
(0204/49)
0206/41
0204/46

4
3
2
1
35,6
30,6
28,8
23,25
30,46
60697

Létesítendő NFA2X 4x95+25mm² σ=20N/mm²
Létesítendő NFA2X 4x95+25mm² σ=20N/mm²

M20kV
M 0,4kV
B10-400

TERVEZÉS HELYE

TERVEZETT légvezeték
M20kV — Meglévő középfeszültségű szabadvezeték
M 0,4kV — E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kisfeszültségű szabadvezeték
Korlátás

Feszültségnem: kisfeszültségen: 3x230/400V ~50Hz
középfeszültségen: 3x22kV ~50Hz
Érintésvédelmi mód: kisfeszültségen: TN-C rendszer
középfeszültségen: IT rendszer

LÉTESÍTMÉNY NEVE:
Kunhegyes, "Berényi tanya" transzformátorállomásból közcélú kisfeszültségű hálózat létesítése

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ: Bencsik Zoltán	TERVEZŐI JOGOSULTSÁG ENGEDÉLY SZÁMA: EN-VI, EN-ME, EN-Hő, Vn 16-0783
TERVEZŐ: Bencsik Zoltán	DÁTUM: 2022.05.30.
RAJZOLTA: Bencsik Zoltán	RENDELÉS SZÁMA: 069/2022
	MÉRETARÁNY: 1:500
	RAJZSZÁM: 069/1/2022